

设计施工说明

- c.计量装置应准确，安全装置应能达到灵敏、可靠的标准。
 - d.各种设备的性能及工作状态应正常，运转设备产生的噪声应符合国家标准规定。
 - e.供热管网及站内防腐工程施工质量应合格。
 - f.工程档案资料应齐全。
- （3）供热管网工程的验收，根据《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2014进行。
- （4）工程验收后，保修期不应少于2个采暖期。



中国市政工程华北设计研究总院有限公司

North China Municipal Engineering Design & Research Institute Co.,Ltd.

审 核 Review	戴东辉		工程名称 Project	海勃湾区隔压站零次管网应急维修改造项目				工 号 Project No.	2025-S-006-013
校 核 Check	郑萌		设计项目 Design Item	供热管网				分 号 Division No.	1
设 计 Design	王卓胤		图 名 Drawing Name	设计施工说明				图 号 Drawing No.	R-1 9/9
绘 图 Draw	王卓胤		项目负责 Project Person In Charge	王卓胤		专业负责 Specialized Person In Charge	王卓胤	版 次 Version	A

