


注、泄水管道严禁直接在主管道开孔，需采用预制直埋保温三通。

DN1	DN1400	DN1200	DN800
DN2	DN250	DN200	DN150
A	1000	1000	900

 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 North China Municipal Engineering Design & Research Institute Co., Ltd.		日期 Date	2025年7月
		阶段 Design Stage	施工图
审核 Review	戴东辉	工程名称 Project	海勃湾区隔压站零次管网应急维修改造项目
校核 Check	郑萌	设计项目 Design Item	供热管网
设计 Design	王卓胤	图名 Drawing Name	泄水小室工艺安装图
绘图 Draw	王卓胤	项目负责人 Project Person In Charge	王卓胤
		专业负责 Specialized Person In Charge	王卓胤
		图号 Drawing No.	R-3
		版次 Version	A

